

Controlelijst brandveilig gebruik



Locatie:		Datum:	
Functie gebouw	Bijeenkomstfunctie, café, discotheek, restaurant 50-250 personen		
Naam:	Gemeente Weesp	Dossier nr.:	Z.58582/D.60270
Adres:	Nieuwstraat 70a	Inspecteur:	C.M. Seppen-de Kok
Plaats:	1381 BD WEESP	Reden:	<input type="checkbox"/> Reguliere controle <input type="checkbox"/> Hercontrole <input type="checkbox"/> (Loze) brandmelding <input type="checkbox"/> Klacht
Contactpersoon:			
Telefoonnummer:			

Omschrijving voorschrift		NvT	NG	V	AP	OT
Vluchtwegen / uitgangen						
art. 2.102 lid 1 art. 7.16 bouwbesluit 2012	ingangen, nood(uit)gangen en vluchtwegen zijn <u>tot aan de openbare weg</u> vrij van obstakels (gordijnen op de deur ipv. voor de deur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 7.12 lid 1 bouwbesluit 2012	vluchtdeuren zijn zonder gebruik te moeten maken van een sleutel direct over de vereiste breedte te openen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 6.25 lid 6 bouwbesluit 2012	vluchtdeuren > 100 pers.zijn voorzien van paniekbalk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 6.25 lid 8 bouwbesluit 2012	voorzieningen t.b.v. toe- en uitgangscntrole en automatisch werkende deur hinderen het vluchten niet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Bouwvergunning</u> art. 1.19 lid 5 bouwbesluit 2012 MOR art.3.3	deuren en draairichting zijn aanwezig zoals op tekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.10 art. 7.16 art. bouwbesluit 2012	extra beschermde vluchtroutes zijn vrij van opslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 6.25 lid 10 bouwbesluit 2012	buitenzijde van nooduitgangen zijn voorzien van opschrift 'nooddeur vrijhouden'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brand- en subbrandcompartimentering						
art. 6.26 lid 1 art. 7.3 bouwbesluit 2012	deuren met een brand- of rookwerende functie zijn zelfsluitend, sluiten volledig of zijn voorzien van kleefmagneten met detectie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Bouwvergunning</u> art. 1.19 lid 5 bouwbesluit 2012 MOR art.3.3	brand- en subbrandcompartimentering is conform tekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1.16 lid 2 bouwbesluit 2012	de wanden van brand- en subbrandcompartimentering is volledig gesloten, bevat geen gaten (verlaagd plafond) en doorvoeren zijn brandvertragend behandeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blusmiddelen						

Omschrijving voorschrift		NvT	NG	V	AP	OT
<i>Bouwvergunning</i> <i>art. 1.19 lid 5</i> <i>bouwbesluit 2012</i> <i>MOR art.3.3</i>	blusmiddelen zijn conform tekening aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art.1.16 lid 1</i> <i>art.6.31 lid 4</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	blusmiddelen zijn gekeurd en gebruiksgereed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 6.33</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	blusmiddelen zijn zichtbaar of gemarkeerd met pictogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 7.16</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	blusmiddelen zijn bereikbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vluchtroute aanduiding / nood- en transparantverlichting						
<i>Bouwvergunning</i> <i>art. 1.19 lid 5</i> <i>bouwbesluit 2012</i> <i>MOR art.3.3</i>	vluchtrouteaanduiding (of transparanten) is aanwezig conform tekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 6.24 lid 3</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	vluchtrouteaanduiding is duidelijk waarneembare bevestigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art.6.24 lid1&4</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	vluchtrouteaanduiding werkt en voldoet aan zichtbaarheideisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Bouwvergunning</i> <i>art. 1.19 lid 5</i> <i>bouwbesluit 2012</i> <i>MOR art.3.3</i>	noodverlichting is aanwezig conform tekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 6.5</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	ruimten bestemd om te worden verduisterd tijdens gebruik voor > 50 personen zijn tijdens het verduisteren voorzien van oriëntatieverlichting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bekleding, stoffering en versiering						
<i>art. 7.4 lid 1</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	versiering en of stoffering mag brandgevaar opleveren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 7.4 lid 2</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	versiering bevindt zich niet binnen een afstand > 2,5 m. van de vloer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 7.4 lid 3</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	stoffering wordt vrijgehouden van spots en warmtebronnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 7.15 lid 2</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	Is textiel, folie, papier in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandveiligheid stands, kramen, schappen, podia, en andere inrichtingselementen						
<i>art. 7.5 lid 1</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	inrichtingselementen zijn brandveilig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 7.14 lid 1</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	gangpaden in publieke ruimte waarin inrichtingselementen zijn geplaatst, zijn minimaal 1,1 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>art. 7.14 lid 2</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	uitgang in publiek toegankelijke ruimte zijn voldoende vrij	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opstelling van inventaris						
<i>art. 7.13 lid 2</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	de stoelen zijn gekoppeld > 100 pers (bij >4 rijen van meer dan 4 stoelen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandgevaarlijke stoffen						
<i>art. 7.6</i> <i>bouwbesluit 2012</i>	de toegestane hoeveelheden brandgevaarlijke stoffen wordt niet overschreden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Omschrijving voorschrift		NVT	NG	V	AP	OT
art. 7.7 bouwbesluit 2012	bedrijfsmatig opslag van brandbare, niet-milieugevaarlijke stoffen is zo opgeslagen dat deze veilig is ten opzichte van het aangrenzende perceel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overig						
art. 7.8 bouwbesluit 2012	stookruimten zijn vrij van opslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 7.9 lid 1.a bouwbesluit 2012	openingen t.b.v. toevoer / afvoer verbrandingslucht van verbrandings- toestel zijn niet afgesloten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 7.2 lid 2 bouwbesluit 2012	verbod roken /open vuur is duidelijk zichtbaar aangegeven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 6.25 lid 9 bouwbesluit 2012	deuren van overdruktrappenhuis zijn voorzien van sticker 'hard duwen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 7.10 bouwbesluit 2012	er is geen direct brandgevaar aanwezig door gebruik van installaties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 6.36 lid 3 bouwbesluit 2012	bevat de sleutelbuis of -kluis de juiste sleutels?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 7.10 art. 7.16 art. 7.22 bouwbesluit 2012	er geen belemmering of hinder voor: nvt V OT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> melding, alarmering en bestrijding <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vluchtmogelijkheden <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> redding bij brand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Bouwvergunning</u> Art. 1.3 art. 1.19 lid 5 bouwbesluit 2012 MOR art.3.3	wordt er voldaan aan de eventueel gestelde specifiekegebruikseisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repressie						
art. 6.37 lid 3 art. 6.38 bouwbesluit 2012	de verbindingsweg naar toegang van het bouwwerk en de opstelplaats voldoen aan de gestelde hoogte en breedte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art.6.37 lid 5 bouwbesluit 2012	eventuele hekwerken op route naar toegang zijn snel en gemakkelijk te openen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 6.36 lid 3 bouwbesluit 2012	bij een BMI met doormelding is er een brandweeringang aanwezig en is deze toegankelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 6.38 lid 1 art. 6.30 lid 1 bouwbesluit 2012	bluswaterwinplaatsen voldoet nvt V OT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vrij <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zichtbaar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> bereikbaar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gebruiksklaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 6.30 lid 1 bouwbesluit 2012	secundaire bluswatervoorzieningvoldoet nvt V OT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> vrij <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> zichtbaar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> bereikbaar <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gebruiksklaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de gegevens op de bereikbaarheidskaart zijn correct	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zorgplicht installatie, aantoonbaar onderhoud en controle op functionaliteit						
art. 1.16 lid 1 art.6.20 lid 7 & 8	brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
art. 1.16 lid 1 art.6.23 lid 3 & 5	ontruimingsinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Omschrijving voorschrift	NvT	NG	V	AP	OT

NvT	Niet van toepassing
NG	Niet gecontroleerd
V	Voldoet
AP	Aandachtspunt (geen hercontrole)
OT	Overtreding (hercontrole)

	JA	NEE
Levensbedreigende situatie aangetroffen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hercontrole noodzakelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actie ondernemen bouw en woning toezicht gemeente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paraaf inspecteur toezicht en handhaving